

DÉPOUSSIÉREUR - CALENDRIER D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

DCM 3 000 À 50 000



ENTRETIEN QUOTIDIEN ET FONCTIONNEMENT

Baril de récupération : vérifier le niveau tous les jours et vider si nécessaire.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Cartouches: remplacer lorsque le moniteur de processus indique une valeur de 7.0 ou plus sur la carte de contrôle.

ENTRETIEN MENSUEL

Conduits: vérifier les fuites et l'usure des matériaux et remplacer au besoin.

ENTRETIEN BI-ANNUEL

Moteur : vérifier les roulements du moteur.

REEMPLACER AU BESOIN

Joint de porte ½" x 1"
Caoutchouc mousse ½" x ¼"

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Cartouches	901321